



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUK

odbor Stavební úřad

Hřbitovní č. 140, 687 25 Hluk

Č.J.: **MěÚH/1525/2024**  
SPIS.ZNAČKA: /1332/2024/  
VYŘIZUJE: Bc. Martin Bobčík  
TEL.: 572 111 310  
E-MAIL: martin.bobcik@mestohluk.cz  
DATUM: **14.01.2025**

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

**Obec Dolní Němčí, IČO 00290904, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí**

(dále jen "stavebník") dne 13.05.2024 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**Střešní FVE 76,95 kWp, Dolní Němčí**

na pozemku st. p. **938** v katastrálním území **Dolní Němčí**. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

#### **Stavba obsahuje:**

Nová FVE umístěná na stávající střešní konstrukci objektu základní školy. Instalace bude napojena na stávající hlavní rozvaděč objektu pomocí jističe charakteristiky B přiřazeném ve výkresové části dokumentace. Elektrárna bude připojena přes stávající obchodní měření objektu. Není uvažováno s instalací akumulátorů. Střídače budou provozovány paralelně s distribuční sítí. FVE bude tvořena celkem 171 ks FV panely o celkovém instalovaném výkonu 76,95 kWp.

Panely budou umístěny na šikminách sedlové střechy školy – dle situačního výkresu objekt „A.1“ (spojovací krček) a sedlové střechy školy – objekt „C“ (plavecký pavilon). Střídač bude umístěn v technické místnosti uvnitř budovy.

Součástí projektové dokumentace je i zesílení střešní konstrukce střechy „A1“ a „C“ označených dle situačního výkresu. Na střešní konstrukci označené „A1“ dojde k zesílení krokvi v polích mezi pozednicí a vaznicí, ke každé krokvi (jednostranně) bude přidán profil 30/200 mm délky 5,5 metrů. Dále dojde k zesílení vaznice přidáním vzpěrek v prostoru půdy – oboustranně ke stávajícím sloupkům. Na střešní konstrukci označené jako „C“ na východní straně dojde k vyztužení diagonály (diagonála - dílec č. 5) pro zkrácení její vzpěrné délky na polovinu. Na střešní konstrukci označené „C“ na jižní straně dojde k zesílení stávající střešní konstrukci, vyztužením diagonály (diagonála – dílec 10) pro zkrácení její vzpěrné délky na polovinu a zesílením vybraných styčnickových polí (zejména styčník č. 3) dle statického posouzení.

Odbor Stavební úřad Městského úřadu v Hluku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

#### **10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor Stavební úřad Městského úřadu v Hluku, úřední dny Po a St 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:30, Út 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30).

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Lucie Kolísková  
vedoucí odboru Stavební úřad

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Dolní Němčí, IDDS: by7beqv

sídlo: Nivnická č.p. 82, 687 62 Dolní Němčí

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u

sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování, IDDS: e3kbf6

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1