




Název : Výpočet

Fáze - výpočet : 4 - 1



Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil : $F_a = 204.28$ kN/m

Sumace pasivních sil : $F_p = 215.22$ kN/m

Moment sesouvající : $M_a = 3756.75$ kNm/m

Moment vzdorující : $M_p = 3957.94$ kNm/m

Stupeň bezpečnosti = $1.05 < 1.50$

Stabilita svahu NEVYHOVUJE